



Przemyśl, dnia 30.04.2026 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Dotyczy:** zapytania ofertowego nr 6/SBiON WTiZ/POST/2026 z dnia 28.04.2026 r. – „Remont masztu antenowego w m. Wojtkowa oraz w m. Lubaczów”

W odpowiedzi na pytania otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 29.04.2026 r. w sprawie zapytania ofertowego na „Remont masztu antenowego w m. Wojtkowa oraz w m. Lubaczów” z dnia 28.04.2026 r., Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Dostęp do obu masztów przez wyłazy dachowe czy wymagana zwyżka/podnośnik?

### **Odpowiedź:**

Dostęp na dach w obu budynkach odbywa się za pomocą wyłazów dachowych. Zastosowanie zwyżki/podnośnika wg. uznania Wykonawcy.

### **Pytanie 2:**

Maszt antenowy w m. Wojtkowa - Jakie orientacyjne długości odcinków lin przeznaczonych do wymiany? Odciągi linowe są w dwóch poziomach i w 3 kierunkach?

### **Odpowiedź:**

Szacunkowa długość odcinków lin przewidzianych do wymiany około 60 m. Odciągi linowe są w dwóch poziomach i trzech kierunkach.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o doprecyzowanie kolorystyki masztów (ze zdj. ciężko wywnioskować), kolor zbliżony do ciemny szary? Ewentualnie jeśli można prosba o wskazanie konkretnego RAL.

### **Odpowiedź:**

Kolor zbliżony do szary żelazny, antracyt, np. RAL7011, RAL7012, RAL7016.

***Z poważaniem***

**KOMENDANT  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ**

*im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego*

**z up. NACZELNIK WYDZIAŁU  
TECHNIKI I ZAOPATRZENIA  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU SG**

***ppłk SG Tomasz RUŻYŁO***

*(podpisano elektronicznie)*

