



Przemyśl dnia. 14.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: usługi przeglądów technicznych urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

W ramach procedury rozeznania rynku Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach BiOSG, których rodzaje zostały określone według poniższych pakietów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji lub realizacji w niepełnym zakresie wyżej wymienionych usług do wysokości przewidzianych środków finansowych przez zamawiającego.

Informacje dotyczące poszczególnych urządzeń, przeznaczenia, lokalizacji, ilości przeglądów, określone zostały w poszczególnych pakietach. Terminy wykonania przeglądów zostaną szczegółowo opisane z chwilą zawarcia umowy.

Zakres przedstawionej oferty przez Oferenta powinien obejmować cały pakiet.

Oferta cenowa winna uwzględniać materiały niezbędne do przeprowadzenia prac obsługi, konserwacji, urządzeń dla przeglądów okresowych i gwarancyjnych.

Do ofert na autoryzowane przeglądy gwarancyjne, należy dołączyć dokumenty, certyfikaty itp. świadczące o posiadanych uprawnieniach.

Przed podpisaniem umowy Oferent powinien przedłożyć nw. dokumenty :

- a) kserokopię certyfikatu dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. (Dz. U. z 2015r. poz. 881), wydanego przez wybrany oddział UDT,
- b) kserokopię certyfikatu personelu, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. (Dz. U. z 2015r. poz. 881), uprawniającego do wykonywania czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń z wykorzystaniem odpowiedniego wyposażenia technicznego,
- c) kserokopię świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją i dozorem – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 83, poz. 828 z późn. zm.) – w grupie II – pkt 5 i 10 (uprawniające do wykonywania obsługi, konserwacji, remontów, montażu na stanowisku eksploatacji/dozoru) oraz analogicznie w Grupie I – pkt 2 i 10.



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego tematu, wglądu do posiadanej dokumentacji technicznej, proszę o kontakt z numerem telefonu: 166732347, 797337771.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- wartość oferty (brutto) oraz obowiązującą stawkę VAT,
- termin ważności oferty.

Wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2017r.

Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. bez stosowania ustawy.

W załączeniu projekt umowy.

Ofertę proszę kierować na fax. nr 166732725; suion.wzib.bies@strazgraniczna.pl lub na adres: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl.

KLIMATYZACJA:

W przypadku pełnienia nadzoru technologicznego i usuwania awarii (dotyczy PAKIETÓW 1, 2 i 3) w okresie obowiązywania umowy - około jednego roku od daty podpisania umowy, Oferent powinien podać:

- cenę robocizogodziny Rg w czasie pobytu na obiekcie,
- koszt 1 – krotnego dojazdu do poszczególnych obiektów wymienionych poniżej,
- wartość podatku VAT doliczanego do usługi,

Zakres przeglądów serwisowo – technicznych urządzeń klimatyzacji :

- czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych,
- czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkazywanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych,
- czyszczenie (przedmuchanie/odkurzenie węzownicy) jednostki zewnętrznej,
- sprawdzenie szczelności urządzeń instalacji chłodniczej,
- sprawdzenie stanu instalacji chłodniczej i ciśnienia płynu, oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie płynu,
- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (ew. wymiana baterii w pilocie),
- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie : oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,
- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy,
- usuwanie stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek – zużyte materiały podczas usuwania usterek będą fakturowane oddzielnie po uprzedniej weryfikacji,
- z każdego wykonanego przeglądu technicznego lub naprawy klimatyzacji Wykonawca powinien sporządzić protokół zawierający nazwę urządzenia i lokalizację (Placówka SG/budynek/numer pomieszczenia).



Wykonanie zgłoszonych przez Zamawiającego bieżących napraw – usunięcie awarii powinno odbyć się z podjęciem interwencji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Zakres naprawy i usuwanie awarii:

- diagnoza usterki,
- sporządzenie wyceny i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu – materiały zużyte do usuwania awarii będą fakturowane oddzielnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo materiałów z innych źródeł w przypadku gdy zaproponowane przez Wykonawcę ceny będą wyższe od średnich cen rynkowych,
- naprawa,
- uruchomienie i sprawdzenie prawidłowego działania,
- sporządzenie protokołu z wykonanie naprawy.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Zakres przeglądów technicznych wentylacji mechanicznej :

- ocena stanu zabrudzenia czerpni i wyrzutni powietrza (elementy zewnętrzne) - ewentualne czyszczenie,
- sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów i uwzględnienie w protokole ewentualnej konieczności ich wymiany (konieczne jest podanie w protokole wymiarów filtrów),
- z każdego wykonanego przeglądu sporządzenie protokołu zawierającego datę, lokalizację urządzenia, zakres przeprowadzonych prac, rodzaj/wymiary zamontowanych filtrów.

PAKIET 1

Czynności serwisowe urządzeń i instalacji klimatyzacji MITSUBISHI w budynku nr 35 oddziałowej stacji obsługi zlokalizowanej w m. Przemyśl:

1. Agregat chłodniczy MITSUBISHI ELECTRIC typ: MXS-4A71VA – 1 szt.
2. Agregat chłodniczy MITSUBISHI ELECTRIC typ: PUHY-P200YHM-A – 1 szt.
3. Klimatyzator MITSUBISHI typ: SLZ-KA25VAL – 4 szt.
4. Klimatyzator MITSUBISHI typ: PLFY-P25VLMD – 8 szt.

Dwa przeglądy do wykonania w miesiącach maj i październik 2017r.

PAKIET 2

Czynności serwisowe urządzeń i instalacji klimatyzacji DAIKIN w budynku nr 33 zlokalizowanym w m.Przemyśl:

- układy klimatyzacji:

1. agregat chłodniczy RXQ12P7W1B
2. agregat chłodniczy RXQ12P7W1B
3. agregat chłodniczy RZQ125 B8W1B
4. MultiSplit 4MKS58E - szt.2
5. jednostka zewnętrzna RKS-42
6. jednostka zewnętrzna RKS-50
7. klimatyzator FXFQ125 P7 VEB
8. klimatyzator FXAQ40
9. klimatyzator FXFQ50



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

10. klimatyzator FXFQ80
11. klimatyzator FXFQ100
12. jednostka wewnętrzna FTX20G - szt. 6
13. jednostka wewnętrzna FTXS42
14. jednostka wewnętrzna FTXS50

Dwa przeglądy do wykonania w miesiącach maj i październik 2017r.

PAKIET 3

Czynności serwisowe urządzeń i instalacji klimatyzacji w Placówkach Straży Granicznej i Komendzie BiOSG w Przemyślu.

Dwa przeglądy do wykonania w miesiącu maj i październik 2017r.

Lp.	RODZAJ KLIMATYZATORA	IŁOŚĆ URZĄDZ EŃ WEW./ ZEW.	UŻYTKOWNIK/ LOKALIZACJA	UWAGI
1	FUJITSU – AOY- 24 ESM2	2/1	Przemyśl – BiOSG	BUDYNEK 2
2	FUJITSU – AOY30LNAWL – ABY30LBAG	1/1		BUDYNEK 2
3	FUJI ELECTRIC ROA36LBTL	1/1		BUDYNEK 11
4	FUJI ELECTRIC RS - 18 EB	1/1		BUDYNEK 13
5	FUJI ELECTRIC ASY-24UB/AZY24UB	1/1		BUDYNEK 2
6	Fuji Electric RSG09LE/ROG09LE	1/1		BUDYNEK 1 (2 PIĘTRO)
7	Fuji Electric ROG12LMC E001854/RSG12LMCAE001945	1/1		BUDYNEK 1 (1 PIĘTRO) przegląd gwarancyjny
8	Fuji Electric RSG09LE/ROG09LE			BUDYNEK 2 (1 PIĘTRO)
9	VESSER WGC18IT/GC18IT	1/1		BUDYNEK 2 (1 PIĘTRO) przegląd gwarancyjny
10	Fuji Electric RSG12LE/ROG12LE	1/1		BUDYNEK 2 przegląd gwarancyjny
11	Fuji Electric RSG12LECA/E007836	1/1		BUDYNEK 2 (parter)
12	Fuji Electric RSG12LE/ROG12LE	1/1		BUDYNEK 12
13	Fuji Electric RSG12LE/ROG12LE	1/1		BUDYNEK 13 przegląd gwarancyjny
14	MITSUBISHI PUHZ- ZRP71VHA/5YU08092	1/1		BUDYNEK 33 POM. (1 PIĘTRO) przegląd gwarancyjny
15	Fuji Electric ROG12LEC E009816/RSG12LECAE008470	1/1		BUDYNEK 12A
16	Fuji Electric RSG14LE/ROG14LE	1/1		BUDYNEK 12
17	FUJITSU ASYG09LMCA	1/1		BUDYNEK 11 przegląd gwarancyjny
18	FUJITSU ABYG30LRTE	2/1		BUDYNEK NR 1 przegląd gwarancyjny
19	MITSUBISHI PUHZ2RP35VKA/PKA- RP35HAL	1/1		BUDYNEK NR 1 przegląd gwarancyjny
20	MITSUBISHI PUHZ2RP35VKA/PKA- RP35HAL	1/1		BUDYNEK NR 1 przegląd gwarancyjny
21	Fuji Electric RSG09LM/ROG09LM	1/1		BUDYNEK 33 (4 PIĘTRO) przegląd gwarancyjny
22	Fuji Electric RSG09LM/ROG09LM	1/1		BUDYNEK 33 (4 PIĘTRO) przegląd gwarancyjny
23	Fuji Electric RSG09LMCA/ROG09LMCA	1/1		BUDYNEK 33 (1 PIĘTRO) przegląd gwarancyjny
24	Fuji Electric RSG07LMCA/ROG07LMCA	1/1		BUDYNEK 2 przegląd gwarancyjny
25	FUJITSU ASYG12LUCA/AOYG12LUC	1/1		BUDYNEK 25
26	FUJITSU AUYG24LVLA/AOYG24LALA	1/1		BUDYNEK 25
27	FUJITSU AUYG36LRLE/AOYG36LETL	1/1		BUDYNEK 25
28	Fuji Electric RSG09LE/ROG09LE	1/1	PSG Korczowa	(budynek administracyjny w przejściu drogowym) przegląd gwarancyjny
29	Fuji Electric RSG09LE/ROG09LE	1/1		



30	Fuji Electric RSG09LE/ROG09LE	1/1	PSG Wojtkowa	-
31	Fuji Electric RSG09LE/ROG09LE	1/1	PSG Lubaczów	-
32	Fuji Electric RSG12LMCAE001954 / ROG12LMCE001898	1/1	PSG Ustrzyki Górne	przegląd gwarancyjny
33	LG LS – 126 CL	1/1	PSG Hermanowice	-
34	Fuji Electric RSG14LE/ROG14LE	1/1		-
35	AUX ASW-H12A4/LFR1DI-40	1/1		przegląd gwarancyjny
36	FUJI ELECTRIC	1/1	PSG Hawniki	-
37	CHIGO SPLIT KF – 25 GW/C	1/1	PSG Stuposiany	-
38	FUJI ELECTRIC	1/1	PSG Czarna Góra	-
39	LG P09EN.NSJ/P09EN.UA3	1/1	PSG Wetlina	przegląd gwarancyjny
38	LG P09EN.NSJ/P09EN.UA3	1/1		
39	LG P09EN.NSJ/P09EN.UA3	1/1		
40	Ferrolli New Smile 18000 PC 10, typ: Split AIR Conditioner	2/2	Placówka SG Horyniec	2 PIĘTRO
41	Lennox LXINH12N1	1/1		przegląd gwarancyjny
42	FUJI ELECTRIC ROR14LGC	2/1	PSG Sanok	-
43	CHIGO C35H3AM94AH4	1/1	PSG Medyka	-

PAKIET 4

Czynności serwisowe urządzeń i instalacji wentylacji w budynku nr 35 oddziałowej stacji obsługi zlokalizowanej w m. Przemyśl:

- centrale wentylacyjne: KLIMOR MCK 7P45 (1szt.), KLIMOR AWO-3 (1szt.) wraz z dokonaniem przeglądu automatyki,
- wentylatory: DaS 160 (3szt.), WP3DeX przeciwwybuchowy (2szt.), DAEx 315 przeciwwybuchowy (1szt.), oraz instalacji i urządzeń współpracujących z układami wentylacji mechanicznej:
- automatyka pracy centralnego ogrzewania (dla 3 stref grzewczych),
- działania klap ppoż. SMAY zamontowanych na przewodach instalacji wentylacyjnej (13szt.),
- urządzenie grzewczo-wentylacyjne ściany lakierniczej z automatyką – 1 kpl.,
- urządzenie grzewczo-wentylacyjne warsztatu napraw blacharskich z automatyką – 1kpl.

Jeden przegląd do wykonania w miesiącu wrześniu 2017r.

PAKIET 5

Czynności serwisowe urządzeń wentylacji mechanicznej firmy KLIMOR w budynku nr 12 zlokalizowanym w m. Przemyśl:

1. Centrala wentylacyjna KLIMOR MCKT011720R-PFCPRWHVF/MCKT011720R-PFVFCPRES
2. Centrala wentylacyjna KLIMOR MCKT011920R-PFCPRWHVF/MCKT011920R-PFVFCPRES

Jeden przegląd do wykonania w miesiącu czerwcu 2017r.



PAKIET 6

Czynności serwisowe urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji VBW w budynku nr 33 zlokalizowanym w m. Przemyśl:

- a) centrala klimatyzacyjna VBW SPS 3/50 P-2375/380-3-1-PT-1(D-XB-NW/CF-ZW) SPS 3/50 P-2375/380-3-1-PT-1(D-ZW/P-XP-P) wraz z systemem automatyki A-2-2-15 do centrali i rozdzielnicą zasilającą –sterującą R-8768/09,
- b) centrala klimatyzacyjna VBW SPS 1/50-L- 1575/300-3-1-P-T-1(M4/D-NW-CF/NE-ZW) SPS 1/50-L-1575/300-3-1 P-T-1-(D-ZW/M4) wraz z systemem automatyki A-2-1-152 P(MC) i rozdzielnicą zasilającą-sterującą R-8769/09, nawilżacz powietrza ElektrovapMC typu ELMC 5, zmiękcacz jonowymienny Epurotech 50/025 DF,
- c) centrala klimatyzacyjna VBW SPS 1/50-P- 1000/220-3-1-P-T-1(D-NW-CF-ZW) SPS 1/50-P-1000/220-3-1 P-T-1-(D-ZW) wraz z systemem automatyki A-2-0-15 i rozdzielnicą zasilającą-sterującą R-8771/09,
- d) centrala klimatyzacyjna VBW SPS 1/50-P- 500/120-3-1-P-T-1(D-NW-CF-ZW) wraz z systemem automatyki A-1-0-15 , rozdzielnicą zasilającą-sterującą R-8770/0 i wentylatorem wyciągowym TD-800x200N,
- e) wentylatory dachowe WD-16-J -szt.3, WD-25- szt.1,
- f) klap przeciwpożarowych typ KTS i KPO firmy SMAY zamontowanych na przewodach instalacji wentylacyjnej (szt.24) pod kątem sprawdzenia prawidłowości działania z udokumentowaniem tego faktu protokołem kontroli.

Jeden przegląd do wykonania w miesiącu wrześniu 2017r.

PAKIET 7

Czynności serwisowe urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką sterującą znajdujących się w Placówkach oraz Komendzie BiOSG.

Jeden przegląd do wykonania w miesiącu wrześniu 2017r.

RODZAJ URZĄDZENIA		TYP	PRODUCENT	ILOŚĆ
PSG HUWNIKI				
1	APARAT GRZEWCZO - KANAŁOWY	CV-P1-P/HW	VTS CLIMA	4
2	WENTYLATORY DACHOWE			2
3	KLIMAKONWEKTOR	WESPER	WESPER	2
4	OGRZEWACZE WENTYLATOROWE	NEOLUX 3		2
5	WENTYLATORY WSPOMAGAJĄCE (WEWNĘTRZNE)			31
PSG CZARNA GÓRKA				
1	APARAT GRZEWCZO - KANAŁOWY	CV-P1-L/HW	VTS CLIMA	1
2	APARAT GRZEWCZO - KANAŁOWY	CV-P1-L/HW	VTS CLIMA	1
3	APARAT GRZEWCZO - KANAŁOWY	CV-P1-L/HW	VTS CLIMA	1
4	WENTYLATORY DACHOWE			3
5	WENTYLATORY DACHOWE			4
6	OGRZEWACZE WENTYLATOROWE			1
7	WENTYLATORY WSPOMAGAJĄCE (WEWNĘTRZNE)			14
PSG WOJTKOWA				
1	APARAT GRZEWCZO - KANAŁOWY	SVIL-15/1.5//PEO-F3.HW1.U.XXE2/R	VTS CLIMA	1
2	APARAT GRZEWCZO - KANAŁOWY	SVIL-15/1.5//PE2-V1.U.XXE1//R	VTS CLIMA	1
3	WENTYLATORY DACHOWE			2
4	WENTYLATOR KANAŁOWY/ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA	TD-350		1
5	WENTYLATOR KANAŁOWY			1



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

PSG LUBACZÓW				
1	NAGRZEWNICA RAMOWA NWH-1 JUWENT			2
2	WENTYLATORY DACHOWE			4
3	OGRZEWACZE WENTYLATOROWE	NEOLUX 3		1
4	WENTYLATORY WSPOMAGAJĄCE (WEWNĘTRZNE)			8
KOMENDA BIOSG PRZEMYŚL (bud. 12 i 13)				
1	CENTRALA WENTYLACYJNA			5
2	WENTYLATORY DACHOWE			15
PSG STUPOSIANY				
1	WENTYLATORY WSPOMAGAJĄCE (WEWNĘTRZNE)			24
2	WENTYLATORY DACHOWE			6
3	OGRZEWACZE WENTYLATOROWE	OW		2
4	NAWIEW/WYCIĄG POWIETRZA SYSTEMAIR			1
5	WENTYLATOR KANAŁOWY/ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA			1
PSG HERMANOWICE				
1	CENTRALA WENTYLACYJNA	CV-P1-L/HW	VTS CLIMA	1
2	CENTRALA WENTYLACYJNA	CV-P1-L/HW	VTS CLIMA	1
3	WENTYLATORY DACHOWE			7
4	WENTYLATORY WSPOMAGAJĄCE (WEWNĘTRZNE)			12
PSG USTRZYKI GÓRNE				
1	CENTRALA WENTYLACYJNA	SKN3-L1000-3-1/SKW5-P-2460-3-1	VBV CLIMA	2
2	WENTYLATORY WSPOMAGAJĄCE (WEWNĘTRZNE)			21
PSG KORCZOWA				
1	WENTYLATORY DACHOWE			2
PSG MEDYKA				
1	WENTYLATORY DACHOWE			2

ZASTĘPCA KOMANDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. brg. Jan. Tomasa Góreckiego
ptk SG Marek GŁUSZCZAK

10/10