



Przemyśl, dn. 22.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: okresowych przeglądów serwisowych i usuwania awarii instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych

Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na:

1. Dokonywanie okresowych przeglądów serwisowych instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych zamontowanych w następujących obiektach:

- budynku nr 1 położonego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34,
- budynku nr 2 położonego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34,
- budynku nr 33 położonego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34,
- budynku nr 25 położonego w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34,
- budynku Oddziałowej Stacji Obsługi położonej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34,
- budynki nr 10, 11, 12, 12a, 13 Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34,
- budynków Placówki SG w Horyńcu Zdroju, ul. Wojska Polskiego 36,
- budynku administracyjnego Placówki SG w Lubaczowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 25,
- budynku administracyjnego Placówki SG w Huwnikach,
- budynku hangarowego lądowiska dla śmigłowców w m. Huwniki,
- budynku administracyjnego Placówki SG w Sanoku, ul. Mickiewicza 23a,
- budynku administracyjnego Placówki SG w Wetlinie.

Częstotliwość dokonywania przeglądów i sporządzania protokołów:

- instalacje oddymiania - 2 razy (maj, listopad),
- system sygnalizacji pożaru - 1 raz (wrzesień).

Szczegółowy zakres prac serwisowych ujęty jest w kartach gwarancyjnych, DTR i dokumentacji powykonawczej posiadanych przez użytkownika do wglądu w siedzibie BiOSG w m. Przemyśl.

W ofercie należy podać ryczałtowy koszt usługi razem z dojazdem w rozbiciu na poszczególne obiekty wg. poniższej tabeli:

Obiekt.....

Instalacja	Ilość	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł
System alarmowy ppoż	1		
System oddymiania	2		

2. Usuwanie awarii w 2018 roku instalacji wymienionych w pkt. 1. poprzez podanie:

- ceny roboczogodziny Rg w czasie pobytu na obiekcie (uwzględniającej wszystkie koszty oferenta związane z wykonywaniem usługi),
- koszty zakupu Kz w % od wartości wymienianych urządzeń (jeżeli będą naliczane),
- koszt 1 – krotnego dojazdu do poszczególnych obiektów wymieniony w pkt 1,
- wartość podatku VAT doliczanego do usługi.



Przystąpienie do usuwania awarii powinno nastąpić nie później niż 24 godziny po zgłoszeniu na całodobowy telefon wskazany przez oferenta.

Wartość wymienianych podzespołów będzie każdorazowo akceptowana przez zamawiającego po przedłożeniu oferty cenowej nie wyższej niż średnia cena rynkowa.

Ofertę wraz z oświadczeniem o autoryzacji odpowiednio do zakresu składanej oferty przez firmę SIEMENS, koncern D+H, POLON-ALFA należy przesłać na fax nr 166732725; suion.wzib.bies@strazgraniczna.pl, lub na adres: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, do dnia **27.12.2017r.**

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przeglądów serwisowych lub możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W załączniku nr 1 znajduje się wykaz urządzeń podlegających serwisowi.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego tematu, proszę o kontakt z numerem telefonu: 16 673 22 80; 16 673 21 04.

z up. KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
ppłk SG Tomasz BORYCKI
NACZELNIK
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI