



Przemyśl, dnia 2020-08-05
Egz. pojedynczy

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 8/SBiON/2020, przetarg nieograniczony pn.: „**Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od uczestnika postępowania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie zestawienia stolarki drzwiowej – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami drzwi antywłamaniowe klasyfikowane są wg kl. RC – w zestawieniu natomiast podane są drzwi klasy C. Prosimy o podanie dodatkowego wyposażenia tj. określenie klasy zamków wg obecnie stosowanych norm, wyposażenie drzwi w bolce antywłamaniowe, wizjer, samozamykacz, itp.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia:

A) Poddasze:

- pomieszczenie 3/10, 3/13: drzwi oznaczone symbolem D14 przyjąć jako drzwi EI30 klasy RC4 z zamkami klasy co najmniej 7,
- pomieszczenie 3/11: drzwi oznaczone symbolem D4 przyjąć jako drzwi klasy RC4 z zamkami klasy co najmniej 7,
- pomieszczenia nr 3/3, 3/4, 3/5, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18: w powyższych pomieszczeniach zamiast drzwi D4 należy przyjąć drzwi jak symbol D7 (zgodnie z zestawieniem stolarki),
- przejście z klatki schodowej 3/10 na korytarz 3/1 poddasza oznaczone jako drzwi S3 wyposażyć/objąć dwustronnym elektronicznym systemem kontroli dostępu,

Wszystkie z powyższych drzwi, które objęte są dwustronnym elektronicznym systemem kontroli dostępu, powinny posiadać obustronnie nieruchomy uchwyt lub gałkę oraz umożliwić współpracę ze zworką lub elektrozaczepem.

B) I piętro:

- pomieszczenie 2/12: drzwi oznaczone symbolem D14 przyjąć jako drzwi EI30 klasy RC4 z zamkami klasy co najmniej 7,
- pomieszczenie 2/16: drzwi oznaczone symbolem D4 przyjąć jako drzwi klasy RC4 z zamkami klasy co najmniej 7,
- pomieszczenie 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/13, 2/14, 2/17, 2/18, 2/19: drzwi oznaczone symbolem D4 przyjąć jako drzwi klasy RC3 z zamkami klasy co najmniej 5,
- pomieszczenie 2/16: wyposażyć/objąć elektronicznym systemem włamania i napadu.

Wszystkie z powyższych drzwi, które objęte są dwustronnym elektronicznym systemem kontroli dostępu, powinny posiadać obustronnie nieruchomy uchwyt lub gałkę oraz umożliwić współpracę ze zworką lub elektrozaczepem.

C) Parter:

- pomieszczenie 1/15: drzwi oznaczone symbolem D1 przyjąć jako drzwi EI30 klasy RC4 z zamkami klasy co najmniej 7 z urządzeniem utrzymującym drzwi zamknięte, otwierane od wewnątrz przy użyciu czytnika SKD lub przycisku ewakuacyjnego, z kątem otwarcia 180°,
- pomieszczenie 1/16: drzwi oznaczone symbolem D2 przyjąć jako drzwi EI30 klasy RC3 z zamkami klasy co najmniej 5, z kątem otwarcia 180°,
- pomieszczenie 1/18: drzwi oznaczone symbolem D14 przyjąć jako drzwi EI30 klasy RC4 z zamkami klasy co najmniej 7,
- pomieszczenie 1/21, 1/22: drzwi oznaczone symbolem D3 przyjąć jako drzwi klasy RC3 z zamkami klasy co najmniej 5,
- pomieszczenie 1/26: drzwi oznaczone symbolem D9 przyjąć jako drzwi EI30 klasy RC3 z zamkami klasy co najmniej 5,
- pomieszczenie 1/27: drzwi oznaczone symbolem D15 przyjąć jako drzwi klasy RC4 z zamkami klasy co najmniej 7 z otwieranym oknem podawczym z szybą klasy P4, okno O12 z szybami klasy P4 wykonać z profili wzmocnionych,
- pomieszczenie 1/28: drzwi oznaczone symbolem D8 przyjąć jako drzwi klasy RC3 z zamkami klasy co najmniej 5.

Wszystkie z powyższych drzwi, które objęte są dwustronnym elektronicznym systemem kontroli dostępu, powinny posiadać obustronnie nieruchomy uchwyt lub galkę oraz umożliwić współpracę ze zworą lub elektrozaczepem.

Wszystkie pozostałe drzwi nie objęte ww. uwagami wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2:

Czy do drzwi dedykowanych dla pomieszczeń z ochroną informacji niejawnych oraz magazynów broni wymagany jest zamek szyfrowy – brak informacji w zestawieniu.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że do drzwi dedykowanych dla pomieszczeń z ochroną informacji niejawnych oraz magazynów broni nie jest wymagany zamek szyfrowy, zgodnie z dokumentacją projektową zastosowano dwustronny system SKD.

Pytanie 3:

Brak w zestawieniu opisu i szkicu kraty do drzwi typu więziennego – prosimy o wyjaśnienie czy powyższa krata jest wymagana – jeśli tak prosimy o udostępnienie rysunku.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykonanie kraty do drzwi typu więziennego (pom. nr 1/17) zgodnie z załączonym rysunkiem nr 16/A – załącznik 1.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający decyduje się na stolarkę stalową (zgodnie z zestawieniem dla stolarki oznaczonej symbolem S) czy w tym przypadku stolarka aluminiowa nie będzie lepszym rozwiązaniem.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia:

- należy przyjąć wykonanie stolarki S1 i S1.1 z szybą P2 i efektem lustra jako aluminiową.
- stolarka S2 antywłamaniowa z szybą P4: Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki S2 jako aluminiowej przy spełnieniu ww. warunków.
- należy przyjąć wykonanie stolarki S3 jako antywłamaniową z EI30 i szybą P4: Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki S3 jako aluminiowej przy spełnieniu ww. warunków.
- stolarka S4 antywłamaniowa z szybą P4 z efektem lustra: Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki S4 jako aluminiowej przy spełnieniu ww. warunków.

- należy przyjąć wykonanie stolarki S5 z szybą P2 z efektem lustra jako aluminiową.
- wszystkie śluzy i drzwi objęte dwustronnym elektronicznym systemem kontroli dostępu powinny posiadać obustronnie nieruchomy uchwyt lub gałkę.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi wraz z załącznikiem stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
gen. bryg. SG Robert ROGOZ